

Утверждаю

Главный врач ГАУЗ «РККВД»

Минуллин И. К.

« _____ » _____ 2013г.

Инструкция по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с правилами организации и проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.2. Требования инструкции направлены на снижение риска возникновения и распространения внутрибольничных инфекций, преимущественно передающихся воздушно-капельным (аэрозольным) путем.

1.3. Ответственность за своевременную организацию и качественное проведение мероприятий по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха несут организации, эксплуатирующие здание.

1.4. Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы.

1.5. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется специализированной организацией.

II. Правила эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

2.1. Система вентиляции и кондиционирования - комплекс оборудования для обработки и транспортировки воздуха с целью создания и поддержания определенных параметров воздушной среды вне зависимости или в заданной зависимости от атмосферных или внутренних условий.

2.2. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» воздухопроводы, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, сплит системы должны содержаться в чистоте, не иметь механических повреждений, следов коррозии, нарушения герметичности.

2.3. Ежегодно проводится проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на данный вид деятельности.

2.4. Очистка и дезинфекция фильтров и камеры теплообменника сплит-систем проводится в соответствии с рекомендациями производителя, но не реже одного раза в 3 месяца.

2.5. Санитарно-эпидемиологическое обследование систем вентиляции и кондиционирования в рамках производственного контроля проводится не реже 1 раза в год. На основании ре-

зультатов обследования принимается решение о необходимости проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

2.6. Уборка помещений вентиляционных камер должна проводиться не реже 1 раза в месяц, а воздухозаборных шахт не реже 1 раза в полгода.

2.7. При проведении дезинфекционных работ обязательно следует соблюдать требования, регламентированные действующими методическими указаниями на конкретный дезинфицирующий препарат (его назначение, норма расхода, способы и кратность обработки, способы и режимы применения, экспозиция, меры защиты и т.д.).

2.8. Сотрудники организаций, производящих очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования, при проведении очистки и дезинфекции воздуховодов разбирают вентиляционную сеть на детали, производят очистку и дезинфекцию и вновь монтируют воздуховоды.

2.9. Перед дезинфекцией проводят очистку этих компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (решетки, сетки, фильтры и т.д.) с помощью 0,05% моющего раствора.

2.10. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения или погружения в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств (Беби-дез Ультра, Велтолен, Велтоцид, Велтаб, Мирацид, Ультрадез-био и других). Норма расхода средства при протирании – 100 мл/кв. м поверхности; при орошении – 150 мл/кв.м.

2.11. Сотрудники отделений диспансера при текущих и генеральных уборках протирают наружные поверхности систем вентиляции и кондиционирования растворами дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению.

2.12. После дезинфекции обработанные объекты промываются водопроводной водой, проветриваются и высушиваются.

2.13. Устранение текущих неисправностей, дефектов проводится безотлагательно.

III. Требования безопасности

3.1. Сотрудники должны быть заранее оповещены о сроках проведения работ и мерах предосторожности.

3.2. Перед проведением дезинфекции на вентиляционных системах (в местах нахождения выключателей) сестры-хозяйки отделений размещает табличку с предупреждающей надписью о проведении очистки, дезинфекции и временном запрете на пользование вентиляцией (кондиционером).

3.3. Очистку и дезинфекцию проводят только при выключенных системах вентиляции и кондиционирования под руководством специалиста по вентиляции.

3.4. Включение систем вентиляции и кондиционирования воздуха после очистки и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию.

Кувшинова Н. Е.
(8843) 238 69 54